

FR 7. Utilisation

☛ Figure K

- Lorsque la vitesse du vent dépasse le seuil de sensibilité réglé : les applications associées au capteur remontent automatiquement.

❗ Il est impossible d'empêcher la remontée des stores et de descendre les stores tant que le vent souffle au-delà du seuil réglé.

☛ Figure L

- Lorsque le capteur ne détecte plus aucun souffle de vent pendant 30 secondes : il est alors possible de piloter les applications en mode manuel. Cependant tous les automatismes restent bloqués pendant 11 min.

8. Réglages supplémentaires

8.1. Désappareillage de l'Eolis WireFree™ io d'un moteur ou récepteur io

La procédure à suivre pour le désappareillage de l'Eolis WireFree™ io d'un moteur ou récepteur io est identique à celle de l'appairage : voir chapitre « Appairage de l'Eolis WireFree™ io à un moteur ou récepteur io ».

8.2. Fonctions avancées

L'Eolis WireFree™ io peut aussi être associé à une Easy Sun io ou à un point de commande bidirectionnel io Somfy spécifique, qui permettent :

- Un réglage simple et à distance de 3 seuils vent (1 pour les stores de terrasse, 1 pour les stores verticaux et 1 pour les stores vénitiens extérieurs).
 - Une meilleure compréhension du fonctionnement du capteur pour l'utilisateur : affichage du dépassement d'un seuil vent et indication en cas de remontée et/ou verrouillage des applications concernées.
 - Une identification des problèmes grâce à la fonction retour d'informations facilitant ainsi la maintenance : avertissement en cas de panne du capteur ou de décharge de ses piles.
- Se référer à la notice de l'Easy Sun io ou du point de commande bidirectionnel io Somfy spécifique pour la mise en service et l'utilisation de ces fonctions avancées.

9. Astuces et conseils

9.1. Questions sur l'Eolis WireFree™ io ?

Constats	Causes possibles	Solutions
Il est impossible d'appairer le capteur au moteur.	La mémoire du moteur est pleine. Le capteur n'est pas à portée radio du moteur.	Désappairer au moins un produit au moteur pour pouvoir associer le capteur. Déplacer le capteur pour le rapprocher du moteur.
Le store remonte toutes les heures.	La réception radio est altérée par des équipements radio externes (par exemple un casque hi-fi)	Arrêter les équipements radio alentours.
Le store ne remonte pas automatiquement à l'apparition du vent.	Le capteur n'est pas appairé au moteur. Le seuil de sensibilité au vent est mal réglé.	Remplacer les piles du capteur, voir chapitre « Remplacement des piles ». Remplacer le capteur, voir chapitre « Appairage de l'Eolis WireFree™ io à un moteur ou récepteur io ».
Le store ne remonte pas automatiquement à l'apparition du vent.	Appairer le capteur au moteur, voir chapitre « Appairage de l'Eolis WireFree™ io à un moteur ou récepteur io ».	
Le store ne remonte pas automatiquement à l'apparition du vent.	Le capteur n'est pas appairé au moteur.	Appairer le capteur au moteur, voir chapitre « Appairage de l'Eolis WireFree™ io à un moteur ou récepteur io ».
Le store ne remonte pas automatiquement à l'apparition du vent.	Le capteur n'est pas appairé au moteur.	Appairer le capteur au moteur, voir chapitre « Appairage de l'Eolis WireFree™ io à un moteur ou récepteur io ».

9.2. Démontage de l'Eolis WireFree™ io

☛ Figure M

- Desserrer la vis située sur le support mural (2 tours de vis complets).
- Tirer sur le capteur pour le dégager de la barre du support mural.
- Ouvrir l'Eolis WireFree™ io en soulevant le capot au niveau de la flèche.

9.3. Remplacement des piles

☛ Figure N

⚠ Ne jamais utiliser de piles rechargeables.

- Démontez le capteur (voir ci-dessus).
- Enlever les piles usées.
- Mettre en place 2 piles alcalines neuves de type AA (LR6) 1,5 V en respectant la polarité.
 - ▶ Le voyant du capteur s'allume en vert si le niveau des piles est suffisant.
 - ▶ Le voyant du capteur clignote en orange si le niveau des piles est insuffisant.

- Remonter l'Eolis WireFree™ io (voir chapitre « Montage et fixation du capteur »).

❗ Durant le changement des piles, tous les paramètres programmés restent mémorisés sans limite de durée.

9.4. Remplacement d'un Eolis WireFree™ io cassé ou en panne

☛ Figure O

- Après la mise en place des piles, appuyer sur le bouton PROG du nouvel Eolis WireFree™ io pendant 7 secondes :
 - Le voyant du nouvel Eolis WireFree™ io (I) s'allume en vert au bout de 2 secondes et reste allumé pendant 5 secondes :
 - ▶ Tous les capteurs cassés ou en panne (m) sont effacés de la mémoire du (des) moteur(s) ou récepteur(s).
- Appairer le nouvel Eolis WireFree™ io (I) avec le(s)moteur(s) ou récepteur(s) en reprenant la procédure à partir du chapitre « Appairage de l'Eolis WireFree™ io à un moteur ou récepteur io ».

9.5. Réinitialisation des seuils de sensibilité au vent de l'Eolis WireFree™ io

☛ Figure P

- Lors de l'ajustement du seuil de sensibilité au vent sur l'Eolis WireFree™ io, si l'écran affiche « - » un réglage de seuils par type d'applications a été effectué à partir d'une Easy Sun io ou d'un point de commande bidirectionnel io Somfy spécifique.
- Pour réinitialiser ces seuils et remettre un seuil unique, appuyer pendant 2 secondes sur une des touches de réglage (+ ou -):
 - ▶ L'écran affiche le seuil par défaut : 3. Celui-ci s'applique alors pour tous les moteurs ou récepteurs appairés à ce capteur.

9.6. Retour en configuration d'origine de l'Eolis WireFree™ io







☛ Figure Q

- Appuyer sur le bouton PROG de l'Eolis WireFree™ io pendant 7 secondes :
 - Le voyant s'allume en vert au bout de 2 secondes et s'éteint après 7 secondes :
 - ▶ L'Eolis WireFree™ io se retrouve dans sa configuration d'origine, les points de commande bidirectionnels io sont effacés ainsi que l'ajustement du seuil et la clé système io.
- Pour utiliser de nouveau l'Eolis WireFree™ io, reprendre la mise en service complète.

10. Données techniques

Fréquence radio : 868-870 Mhz, io homecontrol® bidirectionnel tri-bandes.
Indice de protection : IP 44
Température d'utilisation : -20°C à +60°C
Dimension en mm (H x l x e) : 216 x 95 x 95
Alimentation : 2 piles type AA (LR6), 1,5 V
Nombre maximal de points de commande bidirectionnels io Somfy associés : 3
Nombre maximum de moteurs associés : illimité.

Les produits électriques et électroniques endommagés tout comme les piles usagées ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Veiller à les déposer dans un point de collecte ou dans un centre agréé afin de garantir leur recyclage.



DE 7. Funktion

☛ Abbildung K

- Wenn die Windgeschwindigkeit den eingestellten Schwellenwert übersteigt, werden die Anwendungen, die mit dem Sensor verknüpft sind, automatisch ein- bzw. hochgefahren.

❗ Solange die tatsächliche Windgeschwindigkeit höher ist als der eingestellte Schwellenwert, sind alle Fahrbefehle gesperrt.

☛ Abbildung L

- Der Sensor erkennt für 30 Sek. keinen Wind: Die Anwendungen können dann im manuellen Modus bedient werden. Sämtliche Automatikfunktionen bleiben jedoch 11 Min. lang gesperrt.

8. Zusätzliche Einstellmöglichkeiten

8.1. Löschen des Eolis WireFree™ io aus einem io-Antrieb oder -Funkempfänger

Die Vorgehensweise für das Löschen des Eolis WireFree™ io aus einem io-Antrieb oder -Funkempfänger ist mit dem Verknüpfungsvorgang identisch: siehe Kapitel „Verknüpfung des Eolis WireFree™ io mit einem io-Antrieb oder -Funkempfänger“.

8.2. Erweiterte Funktionen

Der Eolis WireFree™ io kann ebenso mit einer Easy Sun io oder einem speziellen bidirektionalen io-Funksender von Somfy verknüpft werden. Diese ermöglichen:

- Eine einfache Feineinstellung von 3 Windschwellenwerten (1 für Markisen, 1 für Rollläden und 1 für Außenjalousien)
- Ein besseres Verständnis des Sensorbetriebs für den Anwender: Anzeige der Überschreitung eines Schwellenwertes und Anzeige für das Einfahren und/oder die Sperrung der entsprechenden Anwendungen
- Eine Identifizierung von Störungen dank der Rückmeldefunktion, welche die Wartung erleichtert: Warnung vor einem Defekt des Sensors oder dem Entladen der Batterien

Lesen Sie in der Gebrauchsanleitung der Easy Sun io bzw. des speziellen bidirektionalen io-Funksenders von Somfy nach, um sich über Inbetriebnahme und Nutzung der erweiterten Funktionen zu informieren.

9. Tipps und Hinweise

9.1. Fragen zum Eolis WireFree™ io?

Feststellung	Mögliche Ursachen	Lösungen
Das Einlernen in den Antrieb ist nicht möglich.	Der Speicher des Antriebs ist voll.	Löschen Sie mindestens ein Gerät aus dem Antrieb, um den Sensor verknüpfen zu können.
Der Sensor befindet sich außerhalb der Funkreichweite des Antriebs.	Der Sensor funktioniert nicht, die Batterien sind leer.	Verstellen Sie den Sensor näher zum Antrieb hin. Tauschen Sie die Batterien des Sensors aus, siehe Kapitel „Austausch der Batterien“.
Die Markise fährt jede Stunde ein.	Der Funkempfang wird durch externe Sendeanlagen beeinträchtigt (beispielsweise durch einen Funkkopfhörer).	Schalten Sie die Sendeanlagen in der Umgebung aus.
Der Sensor ist defekt	Der Sensor ist nicht mit dem Antrieb verknüpft.	Tauschen Sie den Sensor mit dem Antrieb, siehe Kapitel „Verknüpfung des Eolis WireFree™ io mit einem io-Antrieb oder -Funkempfänger“.
Die Markise fährt bei aufkommendem Wind nicht automatisch ein.	Die Windempfindlichkeitsschwelle ist nicht richtig eingestellt.	Passen Sie den Schwellenwert an, siehe Kapitel „Anpassung des Windschwellenwertes am Eolis WireFree™ io“.

9.2. Demontage des Eolis WireFree™ io

☛ Abbildung M

- Lockern Sie die Schraube am Wandhalter um zwei volle Umdrehungen.
- Ziehen Sie am Sensor, um ihn von der Wandhalterungsstange zu lösen.

- Öffnen Sie den Eolis WireFree™ io; heben Sie hierfür die Abdeckung am Pfeil an.

9.3. Austausch der Batterien

☛ Abbildung N

⚠ Verwenden Sie keine wiederaufladbaren Batterien.

- Demontieren Sie den Sensor (siehe oben).
- Entfernen Sie die leeren Batterien.
- Setzen Sie 2 neue Alkaline-Batterien AA (LR6) 1,5 V ein und achten Sie dabei auf die korrekte Polarität.
 - ▶ Die Status LED des Sensors leuchtet grün, wenn der Ladezustand der Batterien ausreichend ist.
 - ▶ Die Status LED des Sensors leuchtet orange, wenn der Ladezustand der Batterien unzureichend ist.

- Montieren Sie den Eolis WireFree™ io wieder (siehe Kapitel „Montage und Befestigung des Sensors“).

❗ Während des Austauschs der Batterien bleiben alle programmierten Parameter unbegrenzt gespeichert.

9.4. Austausch eines beschädigten bzw. defekten Eolis WireFree™ io

☛ Abbildung O

- Halten Sie nach dem Einsetzen der Batterien die PROG-Taste des neuen Eolis WireFree™ io 7 Sekunden gedrückt:
 - Die Status LED des neuen Eolis WireFree™ io (I) leuchtet nach 2 Sekunden grün und bleibt 5 Sekunden lang an.
 - ▶ Alle beschädigten bzw. defekten Sensoren (m) werden im Speicher von Antrieben oder Funkempfängern gelöscht.
- Verknüpfen Sie den neuen Eolis WireFree™ io (I) mit dem/den Antrieb(en) oder Funkempfänger(n) anhand der Vorgehensweise im Kapitel „Verknüpfung des Eolis WireFree™ io mit einem io-Antrieb oder -Funkempfänger“.

9.5. Rücksetzen der Windschwellenwerte des Eolis WireFree™ io

☛ Abbildung P

- Wenn bei der Anpassung des Windschwellenwertes am Eolis WireFree™ io auf dem Display „-“ angezeigt wird, wurden anhand einer Easy Sun io oder eines speziellen bidirektionalen io-Funksenders von Somfy Einstellungen der Schwellenwerte für einzelne Anwendungstypen vorgenommen.
- Um diese Schwellenwerte auf einen einheitlichen Wert zurückzusetzen, halten Sie eine Einstelltaaste (+ oder -) 2 Sekunden gedrückt:
 - ▶ Das Display zeigt den standardmäßigen Schwellenwert an: 3. Dieser Wert gilt nun für alle Antriebe bzw. Funkempfänger, die mit diesem Sensor verknüpft sind.

9.6. Rücksetzen auf Werkseinstellungen des Eolis WireFree™ io

☛ Abbildung Q

- Halten Sie die PROG-Taste des Eolis WireFree™ io 7 Sekunden gedrückt:
 - Die Status LED leuchtet nach 2 Sekunden grün und erlischt nach 7 Sekunden:
 - ▶ Der Eolis WireFree™ io ist auf Werkseinstellung zurückgesetzt; die bidirektionalen io-Funksender wurden gelöscht ebenso wie die Einstellung des Schwellenwertes und der io-Sicherheitsschlüssel (Key).
- Um den Eolis WireFree™ io wieder zu verwenden, führen Sie die Inbetriebnahme erneut von Anfang an durch.

10. Technische Daten

Funkfrequenz: 868-870 MHz, io homecontrol®, bidirektional, Triband.
Schutzart: IP 44
Temperaturbereich: -20 °C bis +60 °C
Abmessungen in mm (H x B x D): 216 x 95 x 95
Spannungsversorgung: 2 Batterien AA (LR6), 1,5 V
Max. Anzahl bidirektionaler io-Funksender von Somfy, die verknüpft werden können: 3
Anzahl max. verknüpfbarer Antriebe: unbegrenzt.

Beschädigte elektrische und elektronische Komponenten sowie verbrauchte oder defekte Batterien gehören nicht in den Hausmüll. Entsorgen Sie sie entsprechend den geltenden Vorschriften im Handel oder den kommunalen Sammelstellen.



IT 7. Utilizzo

☛ Figura K

- Quando la velocità del vento supera il limite di sensibilità impostato: le applicazioni abbinata al sensore risalgono automaticamente.

❗ È impossibile impedire la risalita delle tende e abbassare le tende finché il vento soffia al di là del limite impostato.

☛ Figura L

- Se il sensore non rileva più alcun soffio di vento per 30 secondi: diventa possibile comandare le applicazioni in modalità manuale. Tutti gli automatismi restano comunque bloccati per 11 minuti.

8. Regolazioni supplementari

8.1. Cancellazione dell'Eolis WireFree™ io da un motore o ricevitore io

La procedura da seguire per la cancellazione dell'Eolis WireFree™ io da un motore o ricevitore io è identica a quella dell'abbinamento: vedere capitolo « Abbinamento dell'Eolis WireFree™ io a un motore o ricevitore io ».

8.2. Funzioni avanzate

- Una regolazione semplice e a distanza di 3 limiti di vento (1 per le tende a braccia, 1 per le tende verticali e 1 per le veneziane esterne).
 - Una migliore comprensione del funzionamento del sensore per l'utilizzatore: visualizzazione del superamento di un limite di vento e indicazione in caso di risalita e/o di blocco delle applicazioni interessate.
 - Una identificazione dei problemi grazie alla funzione di ritorno di informazioni, che facilita la manutenzione: avviso in caso di guasto del sensore o di batterie esaurite.
- Consultare la guida dell'Easy Sun io o del trasmettitore bidirezionale io Somfy specifico per la messa in servizio e l'utilizzo di queste funzioni avanzate.

9. Consigli e raccomandazioni

9.1. Domande sull'Eolis WireFree™ io?

Constatazioni	Possibili cause	Soluzioni
È impossibile abbinare il sensore al motore.	La memoria del motore è piena. Il sensore è al di fuori della portata radio del motore.	Cancellare almeno un prodotto dal motore per poter abbinare il sensore. Spostare il sensore in modo da avvicinarlo al motore.
La tenda risale ogni ora.	La ricezione radio è alterata da apparecchiature radio esterne (ad esempio una cuffia hi-fi)	Sostituire le batterie del sensore, vedere capitolo "Sostituzione delle batterie". Spegnere i dispositivi radio presenti nelle vicinanze.
La tenda non risale automaticamente quando si alza il vento.	Il sensore è guasto. Il sensore non è abbinato al motore. Il limite di sensibilità al vento è impostato in modo scorretto.	Sostituire il sensore, vedere capitolo "Sostituzione di un Eolis WireFree™ io rotto o guasto". Abbinare il sensore al motore, vedere capitolo "Abbinamento dell'Eolis WireFree™ io a un motore o ricevitore io". Regolare il limite, vedere capitolo "Regolazione del limite di sensibilità al vento sull'Eolis WireFree™ io".

9.2. Smontaggio dell'Eolis WireFree™ io

☛ Figura M

- Svitare la vite situata sul supporto a muro (2 giri di vite completi).
- Tirare il sensore per estrarlo dalla barra del supporto a muro.
- Aprire l'Eolis WireFree™ io sollevando il coperchio nel punto indicato dalla freccia.

9.3. Sostituzione delle batterie

☛ Figura N

⚠ Non utilizzare mai batterie ricaricabili.

- Smontare il sensore (vedere sopra).
- Togliere le batterie esaurite.
- Inserire 2 batterie alcaline nuove di tipo AA (LR6) 1,5 V,

rispettando la polarità.

- ▶ La spia del sensore si accende di colore verde se il livello delle batterie è sufficiente.
 - ▶ La spia del sensore lampeggia di colore arancione se il livello delle batterie è insufficiente.
- Rimontare l'Eolis WireFree™ io (vedere capitolo «Montaggio e fissaggio del sensore»).
- ❗ Durante la sostituzione delle batterie, tutti i parametri programmati restano memorizzati senza limite di durata.

9.4. Sostituzione di un Eolis WireFree™ io rotto o guasto

☛ Figura O

- Dopo l'inserimento delle batterie, premere e mantenere premuto il pulsante PROG del nuovo Eolis WireFree™ io per 7 secondi:
 - La spia del nuovo Eolis WireFree™ io (I) si accende di colore verde dopo 2 secondi e resta accesa per 5 secondi:
 - ▶ Tutti i sensori rotti o guasti (m) vengono cancellati dalla memoria del o dei motori o ricevitori.
- Abbinare il nuovo Eolis WireFree™ io (I) con il o i motori o ricevitori riprendendo la procedura a partire dal capitolo «Abbinamento dell'Eolis WireFree™ io a un motore o ricevitore io».

9.5. Reinizializzazione dei limiti di sensibilità al vento dell'Eolis WireFree™ io

☛ Figura P

- Durante la regolazione del limite di sensibilità al vento sull'Eolis WireFree™ io, se lo schermo visualizza «-»: una regolazione di limiti per tipo di applicazioni è stata effettuata a partire da un Easy Sun io o da un trasmettitore bidirezionale io Somfy specifico.
- Per reinizializzare questi limiti e ristabilire un limite unico, premere per 2 secondi uno dei tasti di regolazione (+ o -):
 - ▶ Lo schermo visualizza il limite predefinito: 3. Quest'ultimo viene applicato a tutti i motori o ricevitori abbinati a questo sensore.

9.6. Ripristino della configurazione originale dell'Eolis WireFree™ io

☛ Figura Q

- Premere e mantenere premuto il pulsante PROG dell'Eolis WireFree™ io per 7 secondi:
 - La spia si accende di colore verde dopo 2 secondi e resta accesa per 7 secondi:
 - ▶ La configurazione originale dell'Eolis WireFree™ io è stata ripristinata, i trasmettitori bidirezionali io vengono cancellati insieme alla regolazione del limite e alla chiave del sistema io.

- Per utilizzare di nuovo l'Eolis WireFree™ io, riprendere la messa in servizio completa.

10. Dati tecnici

Frequenza radio: 868-870 Mhz, io homecontrol® bidirezionale a tre bande.
Grado di protezione: IP 44
Temperatura di utilizzo: da -20°C a +60°C
Dimensioni in mm (A x l x s): 216 x 95 x 95
Alimentazione: 2 batterie tipo AA (LR6), 1,5 V
Numero massimo di trasmettitori bidirezionali io Somfy abbinati: 3
Numero massimo di motori abbinati: illimitato.

I prodotti elettrici ed elettronici danneggiati, così come le batterie esaurite, non devono essere gettati insieme ai normali rifiuti domestici. Depositarli in un punto di raccolta o in un centro autorizzato per garantirne il riciclaggio.



NL 7. Gebruik

☛ Figuur K

- Als de windsnelheid de ingestelde windgevoeligheidsdrempel overschrijdt: de aan de sensor gekoppelde toepassingen gaan automatisch omhoog.

❗ Zolang de wind harder waait dan de ingestelde drempel, kan de op beweging niet onderbroken worden en kan de zonwering niet omlaag gestuurd worden.

☛ Figuur L

- Als de sensor geen wind detecteert gedurende 30 seconden: de toepassingen kunnen met de hand bediend worden. Alle automatismes blijven echter gedurende 11 minuten geblokkeerd.

8. Extra afstellingen

8.1. Ontkoppelen van de Eolis WireFree™ io van een motor of ontvanger io

De te volgen procedure voor het ontkoppelen van de Eolis WireFree™ io van een motor of ontvanger io is dezelfde als die van het koppelen: zie hoofdstuk « Koppelen van de Eolis WireFree™ io met een motor of ontvanger io ».

8.2. Geavanceerde functies

- De Eolis WireFree™ io kan ook aan een Easy Sun io of aan een specifiek Somfy tweekrichting io bedieningspunt gekoppeld worden waarmee:
 - Een eenvoudige en op afstand afstellen van 3 winddrempels (1 voor de terraszonweringen, 1 voor de screens en 1 voor de buitenjalozieën).
 - Een beter begrip van de werking van de sensor voor de gebruiker: weergave van de overschrijding van een drempel en indicatie in geval van het ophalen en/of vergrendelen van de betreffende toepassingen.
 - Herkennen van problemen dankzij de informatiefedback functie voor een gemakkelijker onderhoud: waarschuwing bij een storing of lege batterijen van de sensor.

Raadgepleeg de handleiding van de Easy Sun io of van het specifieke bedieningspunt tweekrichting io Somfy voor het in bedrijf stellen en het gebruik van deze geavanceerde functies.

9.3. Verwisselen van de batterijen

☛ Figuur N

⚠ Gebruik nooit oplaadbare batterijen.

- Demonteer de sensor (zie hierboven).
- Verwijder de lege batterijen.
- Plaats 2 nieuwe alkalinebatterijen van het type AA (LR6) 1,5 V en let op de polariteit.
 - ▶ De LED van de sensor brandt groen als de batterijen voldoende lading hebben.
 - ▶ De LED van de sensor knippert oranje als de batterijen onvoldoende lading hebben.

- Monteer de Eolis WireFree™ io weer (zie het hoofdstuk «Monteren en bevestigen van de sensor»).

❗ Tijdens het vervangen van de batterijen, blijven alle geprogrammeerde parameters permanent in het geheugen bewaard.

9.4. Vervangen van een defecte Eolis WireFree™ io

☛ Figuur O

- Druk, na het plaatsen van de batterijen op de PROG toets van de nieuwe Eolis WireFree™ io gedurende 7 seconden:
 - De LED van de nieuwe Eolis WireFree™ io (I) gaat na 2 seconden groen branden en blijft gedurende 5 seconden branden:
 - ▶ Alle defecte sensoren (m) zijn uit het geheugen van de motor(en) of ontvanger(s) gewist.
- Koppel de nieuwe Eolis WireFree™ io (I) met de motor(en) of ontvanger(s) door de procedure opnieuw te beginnen vanaf hoofdstuk «Koppelen van de Eolis WireFree™ io met een motor of ontvanger io ».

9.5. Resetten van de windgevoeligheidsdrempels van de Eolis WireFree™ io

☛ Figuur P

- Als bij het bijstellen van de windgevoeligheidsdrempel op de Eolis WireFree™ io, het scherm «-» weergeeft, een afstelling van de drempels per type toepassingen is vanaf een Easy Sun io of een specifiek bedieningspunt tweekrichting io Somfy uitgevoerd.
- Om deze drempels te resetten en één enkele drempel terug te zetten, druk gedurende 2 seconden op een van de insteltoetsen (+ of -):
 - ▶ Het scherm geeft de standaard drempel weer: 3. Deze wordt dan gebruikt voor alle motoren of ontvangers die gekoppeld zijn aan deze sensor.